

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(9)नविवि / 3 / 2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक : E 7 JUN 2021

आदेश

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम.....(भवन विनियम)} 2020 के विनियम 10.2.2(घ)(v) के पश्चात नया बिन्दु (vi) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

“(vi) स्कूल हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये पेट्रोल पम्प (फिल पाइन्ट/डिस्पेन्सिंग यूनिट/वेन्ट पाईप जो भी नजदीक हो) की न्यूनतम 50 मीटर दूरी आवश्यक है, यदि 50 मीटर की दूरी रखा जाना संभव नहीं हो तो PESO द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें। किन्तु किसी भी दशा में स्कूल, हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) और आवासीय क्षेत्र से नये उक्तानुसार पेट्रोल पम्प की न्यूनतम दूरी 30 मीटर से कम नहीं हो। पेट्रोल पम्प भूखण्ड के ऊपर से हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही हो”

राज्यपाल की आज्ञा से,

—
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- Manoj
Dr
9/1
- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
 - निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
 - निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
 - निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
 - सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
 - संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
 - मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
 - सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
 - उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
 - वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
 - रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव—प्रथम